



**VODAK Humpolec, s.r.o.**

Pražská 544, 396 30 Humpolec

E-mail: sekretariat@vodakhu.cz, tel. 565 533 381, fax 565 533 307

formulář C

**VYJÁDŘENÍ**  
**k vodohospodářským sítím a objektům**

*Jednací číslo: C/ 31 / 23 / 899*

*Adresát:*

*Evidenční číslo Žádosti o vyjádření k  
vodohospodářským sítím a objektům:  
B/ 31 / 23 / 899*

Studio A s.r.o.  
Strachovská 333  
Pelhřimov

**Název akce:** Značková prodejna BERNARD v Humpolci, ul. 5. května – přeložka  
kanalizace DN 250

***Text vyjádření:***

V příloze zasíláme zpět projektovou dokumentaci výše uvedené stavby.

Navržená přeložka kanalizačního řadu z potrubí PPKGEM DN 250 je umístěna v zelené ploše podél komunikace mimo objekty v areálu prodejny. Část trasy přeložky kanalizace požadujeme upravit dle zákresu v situaci.

Stávající vodovodní řad z potrubí PVC DN 150 procházející přes staveniště doporučujeme přeložit. Přeložku vodovodního řadu řešit z potrubí PE DN 150.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních rozvodů dle zákona č. 274/2001 Sb., § 23.

Před zahájením stavebních prací požadujeme provést přesné vytýčení vodovodního a kanalizačního řadu včetně přípojek přímo na místě samém, což po objednání zajistí provozní středisko v Humpolci p. Veleta. Současně upřesní naše požadavky.

***Seznam příloh : PD, situace***

*Datum:* 16.2.2023

*Podpis:*



***Převzetí vyjádření dne :*** 16.2.2023

*osobně (podpis):* \_\_\_\_\_

*poštou (adresa):* viz. adresát