

Josef Juzl

Od: Palánová Dagmar
Odesláno: středa 23. listopadu 2022 7:50
Komu: Josef Juzl
Předmět: FW: Humpolec- Jihlavská- komunikace

From: vladav.stastny@eurovia.cz [mailto:vladav.stastny@eurovia.cz]

Sent: Wednesday, November 23, 2022 7:20 AM

To: Palánová Dagmar; Josef Juzl

Subject: RE: Humpolec- Jihlavská- komunikace

Dobrý den,

Měněpráce:

1. Část trativodů se nedělala z důvodů zastižení skalního podloží a velkého podélného spádu, z toho důvodu byly některé části trativodu vypuštěny.
2. Sanace aktivní zony se nedělala ve vrchní části komunikace cca od armатурní komory ke hřbitovu, zde vyšly SZZ (zkoušky na zemní pláni) kolem 40Mpa.
3. Na chodnicích se odpočítaly vrstvy štěrkodrti a byla zde provedena výměna za vrstvu SC 120mm (kamenivo zpevněné cementem, hubený beton).

Vícepráce:

1. vrstva SC tl. 120 cm na chodníku
2. ACO (asfalt) na konci stavby u Hřbitova

S pozdravem

Ing. Václav ŠTĚSTNÝ
hlavní stavbyvedoucí



EUROVIA CS, a.s.
závod Morava jih



Vídeňská 104, 619 00, Brno
GSM/ +420 606 714 617

E/ vladav.stastny@eurovia.cz
www.eurovia.cz

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE UL .JIHLAVSKÁ, HUMPOLEC

Vodovodní přípojky

Zdůvodnění ZL (ZBV)přípojky – Na základě požadavku projektanta (Ing. Poláček) a zástupce provozovatele VODAK (pan Veleta) došlo ke změně na přípojkách kanalizace v upřesnění průměru na potrubí (změna z DN 32 PE na DN40PE) a výměna původně projektovaných revizních šachet ze standartního typu MODULO1 na MODULO2 (2ks pro bytové domy).

Dále nová přípojka pro budoucí výstavbu ZP včetně potrubí , R.Š. MODULO1 a příslušných armatur – stavební parcela.

Vodovodní řady B a C ZL – Na základě požadavku zástupce investora a provozovatele byla schválen požadavek na změnu vertikálních lomů na vodovodním potrubí hl. řadů C a B(i z důvodu křížení ze stávajícími sítěmi-STL plynovod a vodovod pro pivovar). Dále potřebné změny armatur na hlavním potrubí potřebné pro změny u přípojek (např. navrtávka)

Dále požadavek na automatický vzdušník v armaturní komoře s redukováním šoupětem.

U VRN – doplnění cedulek u jednotlivý RD

Chybějící poplatky za uložení zeminy na skládce

u stoky H2 kanalizace došlo ke změně pouze v přetřídění těžené zeminy.

Důvodem bylo dolamování skály v rýze. Rozpočtově se odečetlo část položek v třídě III. a IV. a nahradilo se tř.VI. Ceny jsou použity ze soutěže, protože rozpočet je obsahoval.

Komunikace

Na základě požadavků investora byla provedena výměna položky štěrkodrti za položku stabilizace v chodnících.

Po konzultaci s projektantem byla zkráceny výměry drenáží.

Na základě vyhovujících statických zatěžovacích zkoušek na plání nebyla v km 0,09 – 0,194 provedena sanace. V km 0 – 0,09 byly sanace provedeny.

V km 0,194 – 0,203 byla provedena na požadavek investora oprava podloží a asfaltové plochy navazující na stavbu.

Na požadavek investora výměna ocelových značek za hliníkové



VODAK Humpolec, s.r.o.

Pražská 544, 396 30 Humpolec

www.vodakhu.cz, tel.565 533 381, fax.565 533 307

Město Humpolec
pan Jůzl, vedoucí OMH
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec

Č.j.odes.:

Č.j.vlastní:

Vyřizuje: Poláček.J.

Dne: 21.11.2022

Věc:

Vyjádření AD ke změnám během výstavby (více práce, méně práce) v rámci stavby „Humpolec - rekonstrukce ulice Jihlavská, vodovod a kanalizace“.

Zhotovitel předložil po dokončení stavebních prací návrh změnových listů /ZBV/.

Po prostudování a úpravě sporných položek byl vysloven souhlas se změnami.

ING. VLADIMÍR ZADÁK, INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

IČO: 09026291
Tel. 607 000 380

DIČ: 8304031494
dszadak@seznam.cz



Město Humpolec
odbor místního hospodářství
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec

VYJÁDŘENÍ TDI STAVBY **ke změnám během výstavby**

stavba: Rekonstrukce ulice Jihlavská, Humpolec

objednatel: Město Humpolec

zhotovitel: Eurovia CS

Zhotovitel předložil po dokončení stavebních prací návrh ZBV. Po prostudování a úpravě sporných položek s finální verzí ZBV ze dne 8. 11. 2022 souhlasím. Veškeré změny byly projednávány a odsouhlasovány v předstihu při provádění stavby na kontrolních dnech.

Ve Stranné dne 9. 11. 2022

Ing. Vladimír Zádák
inženýrská činnost ve výstavbě
IČO: 09026291, DIČ: CZ8304031494
Tel.: 607 000 380
e-mail: dszadak@seznam.cz