

Humpolec 2024-technické parametry

| ukazatel | 2024 | měrná jednotka | poznámky |
|----------|------|----------------|----------|
|----------|------|----------------|----------|

| | | | |
|--|----------|---------------------|---|
| voda vyrobená určená k realizaci | 722 937 | m ³ /rok | A |
| | 100 | % | |
| voda nefakturovaná | 49 668 | m ³ /rok | B |
| | 6,87 | % | |
| ztráty v trubní síti | 46 652 | m ³ /rok | C |
| | 6,45 | % | |
| ztráty na 1km řadu/den | 1 264,77 | l/km.den | D |
| ztráty na 1 zásobovaného obyvatele/den | 11,90 | l/os.den | E |

A - voda vyrobená

| | | |
|------------------------------|---------|----------------|
| vlastní zdroje | 494 675 | m ³ |
| voda nakoupená PEVAK | 212 823 | m ³ |
| voda nakoupená VOKA-Krasoňov | 1 418 | m ³ |
| voda nakoupená VOKA-Humpolec | 14 229 | m ³ |
| voda předaná | 208 | m ³ |
| celkem | 722 937 | m ³ |

B - voda nefakturovaná = voda vyrobená - voda fakturovaná

| | | |
|-------------------------|---------|----------------|
| voda fakturovaná celkem | 673 269 | m ³ |
| z toho domácnosti | 241 711 | m ³ |

C - ztráty v trubní síti = voda nefakturovaná- technologická

| | | |
|--------------------|------|----------------|
| voda technologická | 3016 | m ³ |
|--------------------|------|----------------|

D - délka řadů

| | | |
|--------------------------------|--------|----|
| Celková délka vodovodních řadů | 101,06 | km |
|--------------------------------|--------|----|

E - počet zásobovaných obyvatel

10 744