

Příloha

Ověření úniku vody z vodovodního potrubí

Na místě nahlášené poruchy v areálu ASO Humpolec a.s., bylo pracovníkem provozovatele vodovodu města Humpolec, panem Veletou, dne 15.4.2026, ověřeno, že nedochází k odvádění vody z poruchy do areálové kanalizace, a tedy ani k jejímu odtoku do kanalizace města Humpolec. Jedná se o čistý vsak vody do zeminy.

V Humpolci, dne.....4.5.2026.....

Za Vodak Humpolec s.r.o.....

