




VYJÁDŘENÍ
k vodohospodářským sítím a objektům

Jednací číslo: C/ 385 / 21 / 899**Adresát:**

Evidenční číslo Žádosti o vyjádření k vodohospodářským sítím a objektům:
B/ 385 / 21 / 899

**Název akce:** Rozšíření vodovodu a kanalizace v místní části Vilémov – **Text vyjádření:**

Dále prodlužujeme platnost vyjádření č.j. C/145/21/899 vydaného dne 20.5.2021 k výše uvedené stavbě.

Seznam příloh : situace**Datum:** 26.11.2021**Podpis:****Převzetí vyjádření dne :** 26.11.2021

osobně (podpis): _____

poštou (adresa): viz. adresát



VODAK Humpolec, s.r.o.

Pražská 544, 396 30 Humpolec

E-mail: sekretariat@vodakhu.cz, tel. 565 533 381, fax. 565 533 307

formulář C

VYJÁDŘENÍ
k vodohospodářským sítím a objektům

Jednací číslo: C/ 145 / 21 / 899

Adresát:

Evidenční číslo Žádosti o vyjádření k vodohospodářským sítím a objektům:
B/ 145/ 21 / 899

VoKa – ekologické stavby, spol. s r.o.
Spojovací 1539
H u m p o l e c

Název akce: Rozšíření vodovodu a kanalizace v místní části Vilémov – 

Text vyjádření:

V příloze zasíláme zpět situaci výše uvedené stavby.

Navržený vodovodní řad bude proveden z potrubí PE DN 80 s napojením na stávající vodovodní řad z potrubí PVC DN 150 v silnici Vilémov – Plačkov. Vodovodní řady požadujeme ukončit hydranty. Stávající vodovodní přípojky požadujeme přepojit na nový vodovodní řad.

Nově vybudovaný vodovod doporučujeme předat do vlastnictví města Humpolce.

Navržený splaškový kanalizační řad z potrubí PPKGEM DN 250 bude zaústěn do stávající kanalizace z betonového potrubí DN 500 v místní komunikaci u „kašny“. Na kanalizačním řadu budou umístěny typové revizní šachty. Stávající kanalizační přípojky požadujeme přepojit na nový kanalizační řad.

Nově vybudovanou kanalizaci doporučujeme předat do vlastnictví města Humpolce.

Seznam příloh : situace

Datum: 20.5.2021

Podpis: 

Převzetí vyjádření dne : 20.5.2021

osobně (podpis): _____

poštou (adresa): viz. adresát